Préfecture de la Haute Garonne
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Service Santé-Environnement

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

3745 NVN7_6

MAIRIE VENERQUE
- 3 NOV. 2009
ARRIVE LE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VENERQUE

31810 VENERQUE

Synthèse des résultats du contrôle des eaux destinées à la consommation humaine effectué en distribution.

FAMILLE					PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	pH-Dureté		divers	Azote	désinfectant		CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
PARAMETRES					germes 22°	germes 36°	coliformes	spores sulfito	Entérocoques	E coli	Turbidité	pH	conductivité	Aluminium	ammonium	Chlore libre	Chlore total	Température de l'eau
				Unités	n/mL	n/mL	n/100mL	n/100mL	n/100mL	n/100mL	NFU	unitépH	µS/cm	µg/l	mg/L	mg/LCl2	mg/LCl2	°C
				Normes			0	0	0	0	2	6.5-9	200-1100	200	0.1			
Réseau de SICOVAL AEP			bactériologie	chimie														
VENERQUE	-MAIRIE	20/10/2009	conforme	conforme	0	0	0	0	0	0	0,2	7,9	303	49	0,0	0,00	0,1	16,0

Pour le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
L'ingénieur d'études sanitaires

Signé électroniquement : Alain Baron

Les conformités bactériologiques et physicochimiques reprises dans cette synthèse sont relatives aux limites de qualité de l'arrêté du 11 Janvier 2007.Elles ne prennent pas en compte les éventuels dépassements des références de qualité.Ceux-ci sont détaillés dans les fiches individuelles d'analyses en cas d'anomalie.